


מספר הנוהל: 07-0123 בתוקף מתאריך: 20.6.2019 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 2	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	נוהל נטרול גלאים	

1. רקע

- 1.1. בטכניון קיימות מערכות גילוי אש ועשן.
- 1.2. המערכות מחוברות לרכזות אזוריות ביחידות ובפקולטות השונות אשר מספקות התרעה אודות גילוי עשן במקום ספציפי לפי חדרים.
- 1.3. התרעות אש מהרכזות מתקבלות במוקד הביטחון ע"י חייגן אוטומטי.
- 1.4. ניתן לנטרל את הגלאי באופן מקומי ביחידה / בפקולטה או מהרכזת האזורית, הממוקמת בביטחון וביחידת הבטיחות (להלן: "נטרול גלאים" או "נטרול גלאי אש").

2. מטרות

- 2.1. מטרת הנוהל להגדיר את הנדרש במהלך נטרול גלאים בטכניון-רבתי כדי למנוע אזעקות אש, התרעות שווא או לקראת עבודות בינוי צפויות.
- 2.2. נוהל זה אינו מתייחס לפרויקטים בהם השטח נמסר לאחריות קבלן חימום והופרד משטח הטכניון בגידור ותיחום.

3. הגדרות

- 3.1. עבודה חמה – כל עבודה המחייבת נטרול גלאי אש ואזעקת אש לא רצויה בבניין, כגון: עבודה היוצרת עשן מקומי או ענני אבק, עבודה על מערכת המתזים, ריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי ו/או חיתוך בעזרת דיסק וכל עבודה היוצרת ניצוץ או אש גלויה.
- 3.2. נטרול גלאי אש – השבתה זמנית של הגלאים לצורך עבודה בחום או באבק.
- 3.3. מנהל פרויקט – הגורם המקצועי מטעם הטכניון, פנימי או חיצוני, שמונה מטעם הטכניון לנהל את התכנון, הביצוע והפיקוח של פרויקט בינוי, עד לשלב המסירה.
- 3.4. המזמין – מזמין העבודה, שהוסמך על ידי הטכניון להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בנייה או בנייה הנדסית או כל עבודה אחרת.
- 3.5. אחראי בניין – מי שהגדרת תפקידו כוללת טיפול בתחזוקת בניין ומולו מתבצע תיאום לכל עבודה בתוך הבניין.


4. סמכות ואחריות

- 4.1. ראש אגף בינוי ותחזוקה - אחראי לאכיפת הנוהל בכל הפרויקטים ובתי המלאכה שבאחריותו וכן לפיקוח ובקרה על יישום נוהל זה בכל שטחי הטכניון-רבתי.
- 4.2. ממונה בטיחות – אחראי להנפקת אישור בטיחות לכל עבודה בחום/אש, הדרכת המבצעים בשטח וביצוע בקרה ופיקוח על יישום הנחיותיו.
- 4.3. ממונה בטיחות אש – אחראי למתן אישור על נטרול הגלאים באזור העבודה ולקביעת משך זמן הנטרול.

5. שיטה

5.1. הוראות כלליות

- 5.1.1. כל עבודה בבניין, המחייבת נטרול גלאי אש, תתואם עם ממונה בטיחות האש ביחידת הבטיחות לפחות 24 שעות לפני ביצוע העבודה.
- 5.1.2. כל 'עבודה חמה' (ריתוך, אש גלויה) מחייבת תיאום מראש מול ממונה בטיחות מטעם יחידת הבטיחות.
- 5.1.3. תיאום העבודה מול ממונה בטיחות האש הוא באחריות המזמין או מנהל הפרויקט.
- 5.1.4. בהתאם לשיקול דעת הממונה לבטיחות אש, יוחלט באם לבצע ניתוק יומי של גלאי העשן או ניתוק לטווח ארוך יותר, בכפוף לשיקול דעתו של ממונה הבטיחות הרלוונטי.
- 5.1.5. חל איסור מוחלט לכסות גלאים בכל צורה שהיא.
- 5.1.6. חל איסור מוחלט לנטרל גלאים באופן עצמאי, ללא אישור ממונה בטיחות אש.
- 5.1.7. העבודה תאושר רק לאחר ניתוק המערכת על-ידי מי שהוסמך לכך או ממונה בטיחות אש או חברה חיצונית מוסמכת.


מספר הנוהל: 07-0123 בתוקף מתאריך: 20.6.2019 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 2 מתוך 2	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	נוהל נטרול גלאים	

5.1.8. באחריות אחראי הבניין ו/או נאמני בטיחות לנתק את הגלאים ביחידה/בפקולטה עליה הם אמונים, ובכפוף לתיאום מול ממונה בטיחות האש.

5.1.9. באחריות אחראי הבניין להחזיר את הגלאים לפעילות ביחידה עליה הוא אמון בתום העבודה.

6. תחולה ותוקף

6.1. נוחל זה יחול על כל עובדי הטכניון, שהם נאמני בטיחות ו/או אחראי בניין ו/או מנהלי פרויקטים, אשר במסגרת עבודות ביחידתם / בפקולטה שלהם מתבצעות עבודות, המצריכות נטרול גלאים.



זהבה לניאדו
סמנכ"ל תפעול